

4방향 흔들림 방지 버팀대

▶ 4방향 흔들림 방지 버팀대 설치기준

입상관



- 흔들림 방지 버팀대는 내력을 충분히 발휘할 수 있도록 견고하게 설치하여야 한다.
- 길이 1m를 초과하는 주배관의 최상부에는 4방향 버팀대를 설치하여야 한다.
- 입상관 최상부의 4방향 버팀대가 수평배관에 부착된 경우 입상관이 중심선으로부터 0.6m 이내여야 하며 버팀대의 하중은 수직 및 수평방향의 배관을 모두 포함하여야 한다.
- 4방향(입상관) 버팀대 사이의 거리는 8m를 초과하지 말아야 한다.

횡주관

